



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.006997.09.12

от 21.09.2012 г.

Продукция:

Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки "РУНИТ": Рунит Унигрунт, Рунит Грунтовка белая, Рунит Грунтовка для пола, Рунит Штукатурка акриловая (короед). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5772-005-69190652-2011. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "АЖИО". Адрес: 197600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер Б. (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "АЖИО". Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 101. (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. гл. II, разд. 6
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1/09-134 от 07 сентября 2012 г., Испытательный лабораторный центр ООО "Микрон" (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 7774 от 18.09.2012г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0228474

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»



Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 7774 от 18 сентября 2012 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЖИО».

Адрес: 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 101.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЖИО».

Адрес: 197600, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер Б.

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 10313 от 17.09.2012г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; Протокол испытаний № 1/09-134 от 07 сентября 2012 г., Испытательный лабораторный центр ООО «Микрон», (атт.аккр. № РОСС. RU.0001.21AB72); ТУ 5772-005-69190652-2011; договор аренды производственного помещения; этикетки; акт отбора образцов; регистрационные документы заявителя; доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки «РУНИТ»: Рунит Унигрунт, Рунит Грунтовка белая, Рунит Грунтовка для пола, Рунит Штукатурка акриловая (короед) – производимые фирмой: Общество с ограниченной ответственностью «АЖИО», расположенной по адресу: 197600, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер Б, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки «РУНИТ»: Рунит Унигрунт, Рунит Грунтовка белая, Рунит Грунтовка для пола, Рунит Штукатурка акриловая (короед), область применения: для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений - не установлено отклонений от требований: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (Гл. II, раздел 6).

Заключение:

Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки «РУНИТ»: Рунит Унигрунт, Рунит Грунтовка белая, Рунит Грунтовка для пола, Рунит Штукатурка акриловая (короед) – производимые фирмой: Общество с ограниченной ответственностью «АЖИО», расположенной по адресу: 197600, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер Б, соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (Гл. II, раздел 6).

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова

Испытательная лаборатория ООО «Микрон»

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72

Срок действия аттестата аккредитации с 19.08.2011 по 19.08.2016 г.

Аттестат аккредитации №ГСЭН. RU.ЦОА.764

Зарегистрирован в Реестре Системы 31.10.2011 г., действителен до 31.10.2014 г.

Зарегистрирован в Едином реестре №РОСС. RU.0001.518482 от 31.10.2011 г.

143010, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9

тел. (499) 120-61-49, (495) 596-38-93, e-mail: ilmikron@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной
лаборатории



Казанцев А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 1/09-134 от 7 сентября 2012 г.

Наименование образца	Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки «РУНИТ»: Рунит Унигрунт, Рунит Грунтовка белая, Рунит Грунтовка для пола, Рунит Штукатурка акриловая (короед). Типовой образец - Материалы акриловые отделочные строительные торговой марки «РУНИТ»: Рунит Унигрунт
Код образца	134.1.30.08.12
Объем (количество) образцов, поступивших на испытание	1 кг
Заявитель:	ООО «АЖИО», 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 101
Изготовитель:	ООО «АЖИО», 197600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер Б.
Дата получения образца	30.08.12
Дата начала испытаний:	30.08.12
Дата окончания испытаний:	07.09.12
Нормативная документация	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (Гл. II, раздел 6, прил. 6.1, п.10).
Сопроводительный документ	Акт отбора от 10.08.12 г., ТУ 5772-005-69190652-2011
Средства измерений	Анализатор токсичности АТ-05 Хроматограф «Кристалл 2000М» КФК-3
Общее количество страниц в протоколе	2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели:			
Запах (баллы)	Не более 2	1	№880-71
Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м³			
акрилонитрил	0,03	н/о	МУК 4.1.50-96
дибутилфталат	0,10	н/о	ГОСТ Р 51309-99
диоктилфталат	0,02	н/о	ГОСТ Р 51309-99
спирт метиловый	0,5	<0,001	МУ 4149-86
метилметакрилат	0,01	<0,001	МУК 2.3.3.052-96
формальдегид	0,01	н/о	РД 52.04.186-89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанный образец соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (Гл. II, раздел 6, прил. 6.1, п.10).

Ответственный за оформление
протокола:

Артеменко И.П.